



A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH



INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30
Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Tervezés tárgya:

Szegedi Vadaspark
Szeged Cserepes sor 47.
Tapírház kialakítás

Megnevezés:

Előtér

Elosztó terve

Vill.tervező:	Wollner J.	V-T/06/0046
Vill.tervező:	Wollner A.	V/06/0995
Vill.tervező:		
Munkaszám:	T-07/17	
Dátum:	2017. 02.13.	
Tervfázis:	Kiviteli	

Lapszám: 2/2 Rajzjel: E0 Sorszám: 3