



Leágazás száma:	t1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leágazás megnevezése:	Betáplálás	Tűlfeszültség védelem T1, T2 osztály	Világítás	3. box világítás	4. box világítás	5. medence világítás	Szellőző kupola vezérlés	Tartalék	ÁVK	1F. da.	1F. da átfolyós vízmelegítő.	KLIMA kültéri	Tartalék	Padlófűtés fűtés szabályzó készülék	Hőmérséklet érzékelő	Padlófűtés
Kábel típusa:	Külön terv szerint		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J			NYM-J	NYM-J	NYM-J			YSLCY	NYM-J
Keresztmetszete [mm ²]:			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			3x2,5	3x2,5	3x2,5			2x1	3x1,5

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.



INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30
Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Tervezés tárgya:

Szegedi Vadaspark
Szeged Cserepes sor 47.
Tápirház kialakítás

Megnevezés:

Előter

Elosztó terve

Vill.tervező:	Wollner J.	V-T/06/0046	
Vill.tervező:	Wollner A.	V/06/0995	
Vill.tervező:			
Munkaszám:	T-07/17		
Dátum:	2017. 02.13.		
Tervfázis:	Kiviteli		

Lapszám: 2/1 Rajzjel: E0 Sorszám: 3