


CZINEGE és Fiai H-5100 Jászberény, Pesti u. 36 www.elektromosfutes.hu e-mail: czinege@czinege.hu www.hőpajzs.hu www.hordofutes.com	Telefon: 57-500 190	
	Fax: 57-500 191	
	Mobil: 30-231 59 77	
	Mobil: 30-999 10 60	
Innovill Kft.	Tel: 30/289-1238	
Tisztelt Wollner József Úr!	Fax:	
Árajánlat rámpafűtésére:	E-mail: innovill@innovill.hu	
Szegedi vadaspark	Ajánlatszám: F-6984	
	Információk	Árak
Hálózati feszültség: A kábeleket 230 V-ra kell kötni, elosztva a 3 fázis között.	230 V	
A rámpa területe	3,0 m²	
1,335 Ohm/m-es fűtőszálak (CZINEGE-SJXFJ tekercsek) száma	1 db	
Fűtőszálak hossza tekercsenként	41 m	
Egy négyzetméterre jutó fűtőteljesítmény	322 W/m ²	
Beépített összes fűtőteljesítmény	1,0 kW	
Fázisonkénti áramfelvétel, <i>ha egyeletesen osztjuk el a terhelést a 3 fázisra</i>	1,401 A	
A beépítendő fűtőkábel teljes hossza	41 m	
A fűtőszálak közötti távolság	7,7 cm	
Mivel a távtartón 2,5 cm-es távolságban vannak az osztások, ezt az átlagos távolságot úgy tudja elérni, hogy a fűtőszálakat 7,5 cm-re fekteti le egymástól.		
Az üzemeltetéshez szükséges szabályozó berendezés:		
Szabályozó készülék: EBERLE Fre 525 31/A		

Jelmagyarázat

	Elosztó
	Erősáramú vezeték nyomvonala
	Kbi 101,102 kapcsoló v-vízmentes
	1F dug. aljzat v-vízmentes
	HUNILUX MILO fali lámpatest 128 W, IP 54
	OMS UNIX TORNADO PC védett fénycsöves lámpatest, T5, EVG 1x28 W
	Érintésvédelmi földelés

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

 <div>INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai Innovációs és Szolgáltató Kft. 6800 Hódmezővásárhely Ipoly u. 30. Tel/fax: 62-244-847 E-mail: innovill@innovill.hu</div>		Építető: Szegedi Vadaspark KFT. Szeged Cserepes sor 47.		
		Tervezés tárgya: Tapírház építés		
		Megnevezés: Villamos hálózat nyomvonalterve		
		Lapszám: 1/1	Rajzjel: VT-1	Sorszám: 1
Vill.tervező:	Wollner J.	V-T/06/0046		
Vill.tervező:	Wollner A.	V/06/0995		
Vill.tervező:				
Munkaszám:	T-07/17	Lépték: 1:50		
Dátum:	2017.02.13.			
Tervfázis:	Kiviteli			